

## PROTOCOL ROOKMELDERS

Waar moeten de rookmelders geplaatst worden?

- Op iedere verdieping dient tenminste 1 rookmelder geplaatst te worden.
- In iedere verkeersruimte dient een rookmelder aangebracht te worden. (In de wereld van de brandveiligheid spreekt men van verkeersruimten en verblijfsruimten. Verkeersruimten zijn ruimtes zoals de gang en de overloop maar als je bijv. vanuit de slaapkamer door de woonkamer moet om buiten te komen dan is de woonkamer ook een verkeersruimte of als je bijv. vanuit de keuken door de bijkeuken loopt om buiten te komen dan is de bijkeuken ook een verkeersruimte).
- De afstand van de rookmelder op het plafond tot de nabijheid van de wand moet tenminste 50 cm bedragen. Wanneer de ruimte kleiner is dan 1 meter mag de afstand tot de wanden kleiner zijn, de afstand moet dan tenminste 10 cm zijn. Bij schuine daken moet de afstand van tot het hoogste punt minimaal 90 cm zijn.
- Een rookmelder moet altijd aan het plafond en in het midden van de ruimte geplaatst worden. Alleen als het echt niet anders kan mag de rookmelder aan de wand geplaatst worden. De afstand tot het plafond moet dan tussen de 15 en 30 cm zijn.
- Rookmelders mogen niet worden geplaatst in een ruimte waar een verhoogde luchtvochtigheid of veel waterdamp kan ontstaan, zoals de badkamer, douche of nabij een kooktoestel.
- Hoeveel rookmelders geplaatst moeten worden is afhankelijk van de lengte van de vluchtweg. Is deze korter dan 15 m dan moet in de ruimte waardoor de vluchtweg loopt een rookmelder worden aangebracht. Is de langste vluchtweg langer dan 15 m dan moet in elke ruimte een rookmelder worden aangebracht met uitzondering van het toilet en de badkamer.